

Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения.

Природный газ и сам газопровод не оказывает вредного воздействия на грунтовые воды, для технологических нужд газопровода в процессе эксплуатации вода не требуется.

При испытании газопровода на герметичность после завершения строительства в качестве рабочего тела используется сжатый воздух, который не оказывает вредного воздействия на грунтовые воды.

Основные проектные решения при рекультивации.

Проектом предусматривается *технический этап рекультивации, включающий следующие мероприятия:*

- снятие почвенно-растительного слоя грунта 0,3 м с трассы прокладки газопровода и складирование его во временные отвалы,
- обратная засыпка траншеи после укладки в нее газопровода,
- нанесение на место выемки почвенно-растительного слоя и планировка поверхности.

Техническая рекультивация выполняется *строительно-монтажной организацией по мере прокладки газопровода без привлечения дополнительной техники.*

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					Пояснительная записка	Лист
								6
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подп.	Дата			