Приложение № 4
к Схеме теплоснабжения муниципального
образования город Вязники

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

регулирования центральной системы теплоснабжения
МУП Вязниковского района «Коммунальные системы»

№ п/п	Температура наружного воздуха °С	Температура воды в подающем трубопроводе °С	Температура воды в обратном трубопроводе °С
1.	+8	41	36
2.	+7	43	37
3.	+6	45	38
4.	+5	46	39
5.	+4	48	40
6.	+3	50	42
7.	+2	51	42
8.	+1	53	44
9.	0	55	45
10.	-1	56	46
11.	-2	58	47
12.	-3	59	48
13.	-4	61	49
14.	-5	62	50
15.	-6	64	51
16.	-7	65	51
17.	-8	67	53
18.	-9	68	53
19.	-10	70	55
20.	-11	71	55
21.	-12	73	56
22.	-13	74	57
23.	-14	76	58
24.	-15	77	59
25.	-16	78	60
26.	-17	80	61
27.	-18	81	62
28.	-19	83	63
29.	-20	84	63
30.	-21	85	64
31.	-22	87	65
32.	-23	88	66
33.	-24	90	67
34.	-25	91	68
35.	-26	92	68
36.	-27	94	70
37.	-28	95	70

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК
регулирования центральной системы теплоснабжения
ООО «Вязники Энергия»

№ п/п	Температура наружного воздуха °С	Температура воды в подающем трубопроводе °С	Температура воды в обратном трубопроводе °С
1.	+8	41	36
2.	+7	43	37
3.	+6	45	38
4.	+5	46	39
5.	+4	48	40
6.	+3	50	42
7.	+2	51	42
8.	+1	53	44
9.	0	55	45
10.	-1	56	46
11.	-2	58	47
12.	-3	59	48
13.	-4	61	49
14.	-5	62	50
15.	-6	64	51
16.	-7	65	51
17.	-8	67	53
18.	-9	68	53
19.	-10	70	55
20.	-11	71	55
21.	-12	73	56
22.	-13	74	57
23.	-14	76	58
24.	-15	77	59
25.	-16	78	60
26.	-17	80	61
27.	-18	81	62
28.	-19	83	63
29.	-20	84	63
30.	-21	85	64
31.	-22	87	65
32.	-23	88	66
33.	-24	90	67
34.	-25	91	68
35.	-26	92	68
36.	-27	94	70
37.	-28	95	70

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

сетевой воды водяных и тепловых сетей для отопления производственных помещений и жилых домов, в зависимости от температуры наружного воздуха, от котельной ООО «Энергетик»

1. Расчетные параметры теплоносителя – 95 – 70^{0}C

t, ^{0}C наружного воздуха	t_1 ^{0}C воды подающего трубопровода	t_2 ^{0}C воды в обратном трубопроводе	t, ^{0}C наружного воздуха	t_1 ^{0}C воды подающего трубопровода	t_2 ^{0}C воды в обратном трубопроводе
+8	41	36	-11	71	55
+7	43	37	-12	73	56
+6	45	38	-13	74	57
+5	46	39	-14	76	58
+4	48	40	-15	77	59
+3	50	42	-16	78	60
+2	51	42	-17	80	61
+1	53	44	-18	81	62
0	55	45	-19	83	63
-1	56	46	-20	84	63
-2	58	47	-21	85	64
-3	59	48	-22	87	65
-4	61	49	-23	88	66
-5	62	50	-24	90	67
-6	64	51	-25	91	68
-7	65	51	-26	92	68
-8	67	53	-27	94	70
-9	68	53	-28	95	70
-10	70	55			

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК
сетевой воды водяных и тепловых сетей для отопления производственных помещений и жилых домов, в зависимости от температуры наружного воздуха, от котельной ФКУ ИК-4

1. Расчетные параметры теплоносителя – 95 – 70^{0}С

t, ^{0}С наружного воздуха	t_1 ^{0}С воды подающего трубопровода	t_2 ^{0}С воды в обратном трубопроводе	t, ^{0}С наружного воздуха	t_1 ^{0}С воды подающего трубопровода	t_2 ^{0}С воды в обратном трубопроводе
+8	41	36	-11	71	55
+7	43	37	-12	73	56
+6	45	38	-13	74	57
+5	46	39	-14	76	58
+4	48	40	-15	77	59
+3	50	42	-16	78	60
+2	51	42	-17	80	61
+1	53	44	-18	81	62
0	55	45	-19	83	63
-1	56	46	-20	84	63
-2	58	47	-21	85	64
-3	59	48	-22	87	65
-4	61	49	-23	88	66
-5	62	50	-24	90	67
-6	64	51	-25	91	68
-7	65	51	-26	92	68
-8	67	53	-27	94	70
-9	68	53	-28	95	70
-10	70	55			