

Межрайонной прокуратурой пресечены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности на объектах культурного наследия

Межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности на объектах культурного наследия на территории г.Вязники, в ходе которой установлено, что в нарушение противопожарных требований по ул.Советская, д.31, г.Вязники «Здание банка XX века» срок службы системы автоматической пожарной сигнализации превысил предельное значение, система не выполняет своих функций, технологический проем в потолочном перекрытии не заделан материалами с соответствующим пределом огнестойкости и дымогазонепроницаемости.

По адресу ул.Благовещенская, д.58 г.Вязники «Дом Елизарова XIX века» «Сарай для паровой машины Уатта» XIX век срок службы системы автоматической пожарной сигнализации также превысил предельное значение, не организовано обслуживание системы внутреннего противопожарного водоснабжения, на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение, в нарушение требований законодательства не установлена информационная надпись содержащая сведения об объекте культурного наследия.

Нарушения в части превышения предельного срока службы автоматической пожарной сигнализации также выявлены в доме № 7 по ул.Пушкинская г.Вязники «Дом семьи А.Фатьянова 1912».

По фактам выявленных нарушений межрайонной прокуратурой в адрес начальника Управления культуры и молодежной политики администрации Вязниковского района внесено представление, приняты меры по устранению нарушений, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Окончательное устранение нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.

Вязниковская межрайонная прокуратура